



تزریق دوز سوم واکسن کرونا و رعایت پروتکل ها، مطمئن ترین راه مقابله با کرونای اومیکرون است.

مدیران محترم کلیه دستگاههای اجرایی استان
کلیه نهادها و سازمانهای دولتی استان
فرماندهان محترم نظامی و انتظامی استان
فرمانده محترم سپاه انصارالرضا (ع) استان
شهرداران محترم استان
بخشداران محترم استان
روسای محترم کلیه دانشگاههای استان
مدیریت محترم امور شعب بانکهای استان
مدیر محترم ستاد اقامه نماز استان
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مخابرات استان
مدیر عامل محترم جمعیت هلال احمر استان
مدیر عامل محترم نمایشگاههای بین المللی استان

موضوع: تاکید بر رعایت دقیق "ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت" در پروژه های عمرانی
سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ و احترام با عنایت به اینکه در بازدید از پروژه های در حال اجرا مشاهده میشود که اغلب، ضوابط مناسب سازی مدنظر بوده، ولی متأسفانه ضوابط به طور دقیق رعایت نگردیده است و عدم رعایت دقیق ضوابط، امکان دسترسی را از افراد دارای معلولیت می گیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای پروژه های عمرانی در حال اجرای مربوط به آن نهاد، ضوابط مناسب سازی منطبق با "ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت" (پیوست نامه)، در نظر گرفته شود. مهمترین موارد مشاهده شده به شرح ذیل بوده است:

(دبیرخانه بدون کاغذ)

آدرس: بیرجند-انتهای بلوار صنعت و معدن -سایت اداری

اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی

تلفن: ۳۲۴۰۰۰۷۰-۶ و ۳۲۴۰۰۰۸۰-۵

نمابر: ۳۲۴۰۰۵۶۴

پست الکترونیکی: Ravabetomomi@gmail.com



در ورودی ساختمان عمومی تازه احداث شده پله وجود دارد و برای آن سطح شیب دار مناسب و یا بالابر در نظر گرفته نشده است.

- شیب رمپ بیش از میزان استاندارد می باشد. که این مساله علاوه بر عدم امکان استفاده افراد دارای معلولیت از آن رمپ، امنیت و سلامتی وی را نیز به خطر می اندازد.

- در مواردی قبل از رمپ پله در نظر گرفته شده که این پله، مانع دسترسی به رمپ برای افراد دارای معلولیت می باشد.

- در مواردی سرویس بهداشتی فرنگی مناسب سازی شده، در نظر گرفته نشده و یا اگر هم موجود باشد، فضای سرویس بهداشتی کمتر از میزان ذکر شده در ضوابط (۱۷۰*۱۵۰) است، درب سرویس بهداشتی به داخل باز میشود و در ورودی سرویس بهداشتی و یا قبل از رسیدن به سنگ توالت فرنگی، آستانه یا پله وجود دارد.

- با تاسف فراوان در مواردی مشاهده شده که با وجود دو طبقه بودن پروژه ی در حال اجرا، آسانسور برای آن در نظر گرفته نشده، در حالیکه طبق ضوابط، در کلیه ساختمانهای با کاربری عمومی، بایستی دسترسی به طبقات برای افراد دارای معلولیت، فراهم شود.

- در بعضی از پروژه های در حال اجرای شهرداری ها از جمله احداث پیاده رو ها، بلوارها و ... ضوابط مناسب سازی به طور دقیق رعایت نمیشود. از جمله در نظر نگرفتن خط ویژه نابینایان، وجود مانع در مسیر در نظر گرفته شده برای نابینایان، عدم پیش بینی پل ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو در هر ۵۰۰ متر، در تقاطع ها و امتداد کلیه خطکشی های عابر پیاده و ...

ضمناً خواهشمند است موارد مذکور به اطلاع کلیه کارشناسان و مهندسان مرتبط، پیمانکاران، و مجریان پروژه های عمرانی رسانده شود.

علی عرب نژاد
مدیر کل و دبیر ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان

بر نوشت به:

آقای علیرضا عباس زاده سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس دبیر خانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان جهت استحضار

آقای جواد نوری زاده مدیر کل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک جهت استحضار

آقای عباسعلی بهاری مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری جهت استحضار

(دبیرخانه بدون کاغذ)

آدرس: بیرجند-انتهای بلوار صنعت و معدن -سایت اداری

اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی

تلفن: ۳۲۴۰۰۰۷۰-۶ و ۳۲۴۰۰۰۸۰-۵

نمابر: ۳۲۴۰۰۵۶۴

پست الکترونیکی: Ravabetomomi@gmail.com