

شماره:

پیوست:

نظارت تاسیسات مکانیکی

صورتجلسه تست

فرم تست مقدماتی مدار لوله کشی فاضلاب و آب باران

نام مالک/مجری:

تلفن همراه مالک:

کد نویسی:

آدرس ملک:

تست مقدماتی مدار:

مدت تست: 15 دقیقه	فشار تست: 3 متر ستون آب	
<input type="checkbox"/> نشت مشاهده نشد	<input type="checkbox"/> نشت مشاهده شد	نتیجه تست:
توضیحات:		
<input type="checkbox"/> عدم تایید	<input type="checkbox"/> تایید	تست مجدد: در تاریخ انجام شد.

* در زمستان پس از اتمام تست در اسرع وقت مدار از آب تخلیه و از یخ زدگی جلوگیری گردد

با توجه به تایید تست، پوشش لوله ها بلا مانع بوده و نگهداری از لوله های اجرا شده به عهده مالک می باشد.

شماره:

پیوست:

نظارت تاسیسات مکانیکی

صورتجلسه تست

مالک/مجری:

نظارت تاسیسات مکانیکی: