

برخی از نواقص با فراوانی ۳ و بالاتر مشاهده شده در بازدیدهای نظارت عالیه بخش مکانیک سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی

سه ماعه سوم ۱۴۰۳

( کل بازدیدها ۵۸ )

ردیف	عنوان نقص	تعداد فراوانی
1	نرسیدن مراحل ساختمان به عملیات اجرایی تأسیسات مکانیکی	۴۱
2	رعایت نکردن فاصله افقی ۳ متر دودکش ها با دیوار مرتفع	۱۱
3	تخریب سازه جهت عبور لوله ها و یا کانال های تأسیسات و غیره	۳
4	اجرای ناقص و یا نداشتن ساپورت مناسب کانال های هوا ( کولر )	۳
5	سایر موارد	۵

سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی

( عادی ، رندومی ، ارجاعی ، شکایتی )

سه ماهه سوم ۱۴۰۳ ( کل بازدیدها ۵۸ )

ردیف	نوع بازدید	تعداد فراوانی
1	عادی	13
2	رندومی	8
3	ارجاعی	30
4	شکایتی	7
	کل پروژه ها	58

پیشرفت فیزیکی پروژه ها در بازدیدهای نظارت عالیه

سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی

( سه ماهه سوم ۱۴۰۳ )

ردیف	پیشرفت فیزیکی پروژه	تعداد فراوانی
1	در مرحله فنداسیون	8
2	در مرحله سفت کاری	35
3	مرحله پایان سفت کاری و اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی	6
4	مرحله انجام نازک کاری و پوشش تأسیسات مکانیکی و برقی	9
	کل پروژه ها	58

برخی از نواقص با فراوانی ۳ و بالاتر مشاهده شده در بازدیدهای نظارت عالی بخش مکانیک سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی  
سه ماهه سوم ۱۴۰۳  
(کل بازدیدها ۵۸)

فراوانی نواقص مکانیک

